

Общество с ограниченной ответственностью

«Интерфорест»

171900 Тверская обл. п. Максатиха ул. Советская д.64

Паспорт качества № 30

Настоящим удостоверяется, что ДВП марки ТС гр.Б по качеству соответствует ГОСТ 4598-86 (СТ СЭВ 4188-83)

Отгружено «Об» март 2018 г.

Вагон № _____ количество 3600 шт. 9398,88 м²

Размер плит 1220 x 2140 мм

Наименование показателя	По ГОСТ 4598-86	Фактически
Плотность, кг/м ³ , не менее	800-1000	870
Предел прочности при изгибе. Мпа, не менее	33	34
Разбухание по толщине за 24 часа, верхняя граница	23	22.1
Влажность		
Верхняя граница	4	4.1
Нижняя граница	10	
Водопоглощение лицевой поверхностью за 24 часа	13	12.5



КОПИЯ
ВЕРНА